

Questões Tipo – Existentes

Questão 2

Considere um apartamento de tipologia T3 incluído num edifício construído em 1989.

Como PQ vai efetuar o levantamento dimensional da fração.

De acordo com o Despacho 15793-E/2013 de 3/12, pode optar pelos valores por defeito para o coeficiente de redução de perdas b_{tr} .

Pode o PQ optar por utilizar estes valores para a caixa de escadas comum, e optar por determinar o coeficiente b_{tr} da marquise da mesma fração utilizando a metodologia descrita na tabela 22 do Despacho 15793-K de 3/12?

Resposta: Não. De acordo com o ponto 3 do nº1.2 do Despacho 15793-E/2013, “Sempre que se opte por determinar o valor de b_{tr} , para um dos espaços não-úteis, conforme a metodologia prevista no despacho que procede à publicação dos parâmetros térmicos, não se poderá aplicar a regra de simplificação descrita nos números anteriores aos restantes espaços não aquecidos.”.